

LEGENDA:

ZÁKLADOVÉ PÄTKY:


- (Z1) ZÁKLADOVÉ PÄTKY Z PROSTÉHO BETÓNU B15 - C 12/15, (ø300 mm, hĺbky 800mm)
  - (Z2) ZÁKLADOVÉ PÄTKY na osadenie puzdra volejbalového a tenis, stĺpika Z PROSTÉHO BETÓNU B15 - C 12/15, (1200x500 mm, hĺbky 800mm)
  - (Z3) ZÁKLADOVÉ ŽB PÄTKY na osadenie basket.tabule Z BETÓNU B15 - C 12/15, VÝSTUŽ:sieťovina 150x150mm, (1200x600 mm, hĺbky1000mm)
  - (Z4) ZÁKLADOVÉ ŽB PÄTKY na osadenie osvetlenia Z BETÓNU B15 - C 12/15, VÝSTUŽENÁ kotevným košom, (800x800 mm, hĺbky1100mm)
- ! DO PÄTIEK OSADIŤ CHRÁNIČKY KÁBLOV

DRENÁŽ:

- ODTOKOVÉ DRENÁŽNE POTRUBIE DN 80, spád min. 1% (34 m), ZAÚSTENÉ DO VSAKOVACEJ JAMY ø1000 mm
- ZBERNÉ DRENÁŽNE POTRUBIE DN 65, spád min. 0,5% (143 m), ZAÚSTENÉ DO ODTOK. POTRUBIA (PERFOR. FLEXIBILNÁ PVC RÚRA)
- (P1) PREPOJENIE DRENÁŽNYCH RÚR DN 65 (2x)
- (P2) PREPOJENIE DRENÁŽNYCH RÚR DN 65 DO ODTOKOVÉHO DRENÁŽNEHO POTRUBIA (5x)
- (P3) REDUKCIA DRENÁŽNEHO POTRUBIA DN 80/65(1x)

POZNÁMKA:

- ZÁKLADOVÉ PÄTKY SA ZREALIZUJÚ AŽ PO ZREALIZOVANÍ A ZHUTNENÍ PODKLADOVÝCH VRSTVIE ŠPORT.POVRRCHU
- OKRAJE PLOCHY IHRISKA BUDÚ LEMOVANÉ BETÓNOVÝMI ZÁHRADNÝMI OBRUBNÍKMI 50X299X1000mm OSADENÝMI DO BETÓNOVÉHO LŔŽKA
- PLOCHA IHRISKA BUDE SPÁDOVANÁ PRIČNÝM SPÁDOM 0,5 % (TREBA PRISPOBIŤ AJ OSADENIE OPLOTENIA, OSVETLENIA A ŠPORTOVÝCH DOPLNKOV



PVB = ..... mmm  
 KŔTA ± 0,000 (PODLAHA PRÍZEMIA JESTVUJÚCEHO OBJEKTU) = 0,050 m

AUTOR PROJEKTU Ing. arch. Marek Šandrik		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Marek Šandrik, Pod Párovcami 8, 921 01 Piešťany, 0907 898 040		ČÍSLO PARÉ	
MIESTO STAVBY: INVESTOR:		Velušovce, p.č. 530/1 Obecný úrad Velušovce, 955 01 Velušovce			
NÁZOV A MIESTO STAVBY: <b>VÝSTAVBA VOĽNOČASOVÉHO AREÁLU SO ŠPOROVISKOM A PRÍSLUŠNOU INFRAŠTRUKTÚROU SO 01 Multifunkčné ihrisko 33x18m</b>				DÁTUM	12/2015
				FORMÁT	3 x A4
				ČÍSLO ZÁK.	
				PROFESIA	ARCHITEKTÚRA
DRUH PROJEKTU: DRUH VÝKRESU				STUPEŇ	PSP
PODKLADOVÉ VRSTVY, DRENÁŽ				MIERKA	1:100
				Č. VÝKR.	C - 03.